DD**Decreto Dirigenziale****Oggetto**

Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione impianto di trigenerazione 400Kwe - POLO DI INGEGNERIA, Via Duranti, (PG)

Provvedimento di adozione della conclusione motivata del procedi-mento ex art. 14 ter, co. 7, L. 241/1990 e art.38 co. 10, D.Lgs. 36/2023

Cod. Comm. 22-03b

Il Dirigente

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 746 del 23.12.2024 con la quale veniva, tra l'altro, autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica all'indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione dell'intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e a quanto disposto dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023;

Preso atto delle note PEC prot. 84158 del 19.2.2025 (mail 1 di 3), prot. 84183 del 19.2.2025 (mail 2 di 3), prot. 84356 del 19.2.2025 (mail 3 di 3) e prot. 84368 del 19.2.2025 con le quali sono stati convocati, per l'acquisizione dei pareri decisori in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 co.3 del D.Lgs. 36/2023, ad una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. gli Enti territoriali e i soggetti interessati al procedimento di seguito indicati:

- SUAPE sportello unico per le attività produttive ed edilizie del Comune di Perugia
Unità Operativa Edilizia Privata e Suape
Area Governo del Territorio e Smart City
PEC: suape@pec.comune.perugia.it
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria
PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it
- Comando dei VV.F di Perugia
PEC: com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it
- Regione Umbria
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Sezione Autorizzazione Unica Ambientale
Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
- E-distribuzione S.p.a.
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- 2i Rete Gas S.p.A.
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it
- AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1 Sportello NIP
PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it
- Arpa Umbria
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

Ripartizione**Dirigente**

Ing. Fabio Piscini

Responsabile del procedimento

Geom. Fabio Presciutti

Rilevato che nel corso della conferenza dei servizi alcune Amministrazioni coinvolte hanno chiesto delle integrazioni documentali:

Amministrazione richiedente	Nota di richiesta
-----------------------------	-------------------

Regione Umbria	Nota prot. unipg 95126 del 26.2.2025
2i Rete gas	Nota prot. unipg 96808 del 27.2.2025
Regione Umbria	Richiesta formulata per le vie brevi dal Responsabile Sezione AUA

Dato atto che, a seguito delle sopracitate richieste di integrazioni, con le note sotto riportate l'Ateneo ha provveduto ad integrare quanto richiesto:

Amministrazione richiedente	Inoltro integrazione da parte dell'Ateneo
Regione Umbria	Nota prot. unipg 132147 del 3.4.2025
2i Rete gas	Nota prot. unipg 97324 del 27.2.2025
Regione Umbria	Nota prot. unipg 143359 del 15.4.2025

Ricordato che, con le note PEC prot. 84158 del 19.2.2025 (mail 1 di 3), prot. 84183 del 19.2.2025 (mail 2 di 3), prot. 84356 del 19.2.2025 (mail 3 di 3) e prot. 84368 del 19.2.2025 di indizione della conferenza, il termine, di cui all'art. 14 – bis comma 2, lett. c) della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 127/2016, entro il quale le amministrazioni invitate dovevano rendere le proprie determinazioni veniva fissato al 21.4.2025;

Fatto rilevare che, successivamente all'indizione della conferenza dei servizi, non è pervenuta alcuna istanza da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 38 c. 9 del D.Lgs. 36/223, la conclusione della conferenza dei servizi restava fissata al 21.4.2025;

Fatto rilevare, inoltre, che la scadenza dei lavori della conferenza dei servizi è stata implicitamente differita al 22.4.2025 in quanto il 21.4.2025 è stato giorno festivo;

Vista la nota prot. unipg. n. 96689 del 27.2.2025 del Comando dei VV.F di Perugia dalla quale si evince il parere FAVOREVOLE al progetto purché siano rispettate le seguenti PRESCRIZIONI:

- *l'opera sia realizzata in conformità alla normativa ed ai criteri tecnici generali di Prevenzione Incendi;*
- *ai sensi del D.M. 13 luglio 2011 - titolo II - capo I, sia previsto all'esterno del locale di installazione un dispositivo a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso di emergenza;*
- *a lavori eseguiti e prima di dare inizio all'attività dovrà essere presentata ai fini dell'esercizio, a norma del combinato disposto del D.lgs. 139/2006 art. 16*

come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 97/2017 e del DPR 151/2011 art.4, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.);

Vista la nota prot. unipg. n. n. 106340 del 6.3.2025 della Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria dalla quale si evince "*parere FAVOREVOLE ai sensi degli art. 81 e 82 della L.R. 1/2015 e della D.G.R. 2003/2005*";

Vista la nota prot. unipg. n. n. 109512 del 10.3.2025 del Comune di Perugia - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche dalla quale si evince il parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il Paesaggio espresso nella seduta del 26.2.2025;

Vista la nota prot. unipg. n. 112157 del 12.3.2025 della Azienda U.S.L. Umbria 1 dalla quale si evince il parere FAVOREVOLE al progetto purché siano rispettate le seguenti PRESCRIZIONI:

- *obbligo di rispettare le indicazioni disposte dai VV.F.;*
- *necessità di effettuare la revisione del DUVRI che tuteli il personale che si occupa della gestione/manutenzione dell'impianto nel rispetto dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 81/2008;*
- *rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 nel caso sia previsto che le attività di pulizia dei locali vengano effettuate da una ditta terza;*

Vista la nota prot. unipg. n. 135796 del 8.4.2025 di 2i Rete gas dalla quale si evince il NULLA OSTA e comunica quanto segue: "*...Ci preme comunque sottolineare che, dall'esame della documentazione di cui al Vs. riferimento, abbiamo verificato che nel tratto interessato dai lavori previsti, sono presenti attraversamenti e pose longitudinali di condotte gas metano in bassa e media pressione relative l'impianto di distribuzione nel Comune di Perugia (PG); tali lavori andranno sicuramente ad interferire con i ns. impianti.*

Ne consegue che al fine di garantire la massima sicurezza con largo anticipo prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere concordato con la ns. Società un sopralluogo congiunto con i Vs. tecnici al fine di indicare l'esatta posizione dell'eventuali ns. condotte limitrofe e/o impianti e le conseguenti Vs. azioni in corrispondenza della stessa, fermo restando che, comunque, qualsiasi interferenza dovrà essere trattata nel rispetto della normativa vigente..."

Vista la nota prot. unipg. n. 143041 del 15.4.2025 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria dalla quale si evince che: "*Considerato che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questo Ufficio esprime PARERE FAVOREVOLE di compatibilità paesaggistica ed archeologica del progettato intervento nel rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI:*

TUTELA PAESAGGISTICA

- *le torri di evaporazione dovranno essere realizzate in acciaio non lucido;*

TUTELA ARCHEOLOGICA

- *qualora dovessero rendersi necessarie attività di scavo ad oggi non previste, dovrà esserne data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza per le valutazioni e le eventuali indicazioni e prescrizioni di competenza.*

- si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90)"

Vista la nota prot. n. 146754 del 17.4.2025 della Regione Umbria - Sezione Autorizzazione Unica Ambientale dalla quale si evince che: "... l'intervento della ditta in oggetto rientra tra le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006, pertanto non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera."

Vista la nota prot. n. 146887 del 17.4.2025 del Comune di Perugia dalla quale si evince quanto segue:

- **U.O. SUAPE e Edilizia Privata e sviluppo economico:** GLI INTERVENTI proposti SONO CONFORMI alle norme urbanistiche-edilizie e non contrastano con le previsioni tecniche di attuazione del PRG;
- **U.O. Ambiente e Energia:** INTERVENTO SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO. La certificazione di compatibilità in materia idrogeologica, geologica, risulta pertinente con le opere in progetto.
- Si raccomanda la generale regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiali su tutto il sito al fine di garantire il mantenimento di un ordinato assetto idrogeologico e della stabilità dell'intera area interessata dall'intervento;

Vista la nota ricevuta a mezzo mail il 10.4.2025 ed assunta al prot. univ. n. 150838 del 22.4.2025 dalla quale si evince la POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA dell'impianto di Trigenerazione in trattazione a fronte di un pagamento di € 122,00 IVA inclusa;

Preso atto del verbale di riunione della seduta asincrona tenutasi in data 22.4.2025 – allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante – nella quale sono stati riscontrati i pareri delle amministrazioni convocate al procedimento;

Dato atto che le prescrizioni formulate dalle Amministrazioni invitate sono prevalentemente di carattere generale e che quelle specifiche sono riconducibili alla conduzione della trigenerazione e non alla sua realizzazione e che, come indicato dal gruppo di progettazione Ape Servizi S.r.l. all'uopo coinvolto dal RUP con mail prot. 151876 del 23.4.2025, l'assolvimento tali prescrizioni non altera la sostanza del progetto;

VISTI gli artt. 14 e segg. della Legge 241/1990 che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi e in particolare l'art. 14 ter, co. 7, il quale dispone che l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza, "adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti";

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7 della Legge 241/1990 e dell'art. 38 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, la chiusura

del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando le risultanze della stessa come dal verbale della seduta del 22.4.2025;
DATO ATTO che la presente determina di conclusione del procedimento è emessa entro i termini dell'art. 14 ter co. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 38 c. 10 del D.Lgs. 36/2023;

DECRETA

di approvare le risultanze della conferenza di servizi relativa all'intervento di "Realizzazione di un impianto di trigenerazione da 400Kwe presso il POLO DI INGEGNERIA, Via Duranti (PG)", così come riportato nel relativo verbale della seduta della conferenza 22.4.2025, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante;

di dare atto, che ai sensi dell'art. 14quater, co. 1, della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 38 c. 10 del D.Lgs. 36/2023 la presente determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni e dei soggetti interessati al procedimento partecipanti, o comunque invitati a partecipare, ma risultati assenti alla predetta conferenza;

di inviare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni in indirizzo, nonché di dare adeguata pubblicità dell'esito della stessa, con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* del sito internet di questa Università, al fine di rendere la stessa pubblica, ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente

Dott. Ing. Fabio Piscini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)